



CERTIFICADO

Nr.

PR-1789/033

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. certifica que el producto:

VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO DE SEGURIDAD TEMPLADO TERMICAMENTE. PARTE 2: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD/NORMA DE PRODUCTO

▪ **GAMA: FLOAT DE 4 A 15 MM**

- RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO PENDULAR: 1 (C) 1
- RESISTENCIA MÉCANICA A LOS CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA Y DIFERENCIAS DE TEMPERATURA: 200 K
- RESISTENCIA MECÁNICA DE LA UNIDAD DE VIDRIO AL VIENTO, NIEVE Y CARGA PERMANENTE IMPUESTA Y / O CARGAS IMPUESTAS DE LA UNIDAD DE VIDRIO: 4 MM

De la empresa:

PERSIMASTER, S.L.
CTRA. N-301 MURCIA-CARTAGENA, KM.427
30331 LOBOSILLO (MURCIA)

Es conforme al Sistema Particular de Certificación:

SPC 033

Y la norma:

EN 12150-2:2004

Este certificado es válido hasta el 20 de mayo de 2019

Bellaterra, 20 de mayo de 2016



LGAI Technological Center, S.A.

Jordi Brufau Redondo
Director General

Applus⁺

LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Director, Product Conformity B.U.

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.